


UTK.7021.1.295.2023.S



Lębork, 08.12.2023r.

**Jarosław Litwin
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Lęborku**

W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 13 września 2023 roku w sprawie naprawy drogi rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 informuję, że Referat Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych wykonane prace bitumiczne dotyczące odtworzenia nawierzchni ścieżki rowerowej po wykonanym przyłączu pozostawił do obserwacji.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni bitumicznych na krótkich odcinkach wykonywane są ręcznie a nie maszynowo za pomocą rozkładarek, w związku z czym nawierzchnia nie jest tak jednolita tylko porowata.

Ponadto informuję, że masa bitumiczna pod wpływem promieni słonecznych nagrzewa się i zostaje „dopracowana” podczas występującego ruchu pojazdów (w tym przypadku min. rowerów). Dlatego powyższe miejsce pozostawiamy do obserwacji do lata 2024 roku.

W przypadku braku oczekiwanych efektów zostanie zastosowana uszczelniająca masa bitumiczna dwuskładnikowa (MSK).

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Jerzy Pernal
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (dot. pisma L.dz. nr 13 456)