

UTK.7021.1.297.2023.S



Łukasz Kuriata
Radny Rady Miejskiej
w Lęborku

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 2 listopada br. w sprawie remontu łącznika pomiędzy ulicami Olimpijczyków i Łasaka na Osiedlu Sportowa informuję, że Referat Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych zlecił firmie MAXBRUK modernizację istniejącej zapadniętej drogi na odcinku ok. 50 mb (nie posiadającej właściwych spadków podłużnych i poprzecznych w wyniku których podczas opadów atmosferycznych powstawały liczne zastoiny wodne) zastępując płyt drogowe kostką betonową.

Ponadto dokonano przestawienia barierek chodnikowych oraz przełożenia istniejącej nawierzchni ciągu pieszego na szerokości ok. 1,50 mb w celu dowiązania się do prawidłowo wyprofilowanej, nowowykonanej drogi i uzyskania właściwego odwodnienia z utwardzonego terenu.

Dodatkowo dowieziono kruszywo w celu wyrównania istniejącej nawierzchni parkingu (wartość tych robót wyniosła ok. 4,5% całości w/w robót budowlanych) wykonanego z materiału przepuszczalnego umożliwiającego przenikanie wody ze spływu powierzchniowego do gruntu po ustaniu opadów atmosferycznych.

Koszt w/w prac finansowany z Budżetu Miasta Lęborka wyniósł 61 853,50 zł i został odebrany przez pracowników Referatu UTK.

Referat UTK planuje odwodnić parking, (który w znacznym stopniu zalewany jest przez niewłaściwe odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu sąsiednich budynków za pomocą rur spustowych, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U.2022.0.1225 t.j. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 126 pkt 1 „Dachy i tarasy, a także zagłębienia przy ścianach zewnętrznych budynku powinny mieć odprowadzenie wody opadowej do wydodrębnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej”) poprzez odprowadzenie wody opadowej w tereny zielone.

Z poważaniem
Z up. BURMISTRZA
[signature]
Jerzy Pernal
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (dot. pisma L.dz. nr 16 424)