


Lębork, dnia 06.02.2024 r.

RI.OBS-BRM.0003.1124.2024.I

**Pan
Krzysztof Świąteczak
Radny Rady Miejskiej
w Lęborku**

za pośrednictwem

**Pana
Jarosława Litwina
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Lęborku**



Dotyczy sprawdzenia i usunięcia ewentualnych usterek na terenie rewitalizowanego parku imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Lęborku.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 27 stycznia 2024 informuję, że zakres robót prowadzony jest zgodnie z dokumentacją projektową. Część robót jest w trakcie realizacji w tym m.in. niwelacja terenów zielonych, których aktualne ukształtowanie może powodować miejscowe zastoiny wodne. Po zakończeniu robót podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji, który zgodnie z zawartą umową został ustalony na 84 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego, obiekt będzie podlegał okresowym przeglądom pod kątem właściwej realizacji.

Na terenie samego parku nie istnieje system wpustów deszczowych zbierających wody deszczowe z powierzchni terenu i odprowadzanych wylotem do stawu. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. Istniejąca obecnie kanalizacja deszczowa DN 400 odprowadza nadmiar wód opadowych ze stawu jako zbiornika retencyjnego do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza w Lęborku. Zaprojektowany odcinek kanalizacji deszczowej, który będzie realizowany w ramach rewitalizacji parku im. M. i L. Kaczyńskich, zaprojektowano jako tłoczny odprowadzający wody ze stawu z niższej lokalizacji wlotu ze zbiornika do kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza.

Z poważaniem

Witold Namysła

Otrzymują:

- Adresat;
- Wydz. RI a/a

