

UTK.7021.1.72.2024.S

Lębork, 19.04.2024r..



Pan

Radosław Zimnowoda
Radny Rady Miejskiej
w Lęborku

W nawiązaniu do Pana wniosku w sprawie zabezpieczenia nawierzchni jezdni ulicy Młynarskiej płytami YOMB informuję, że powodem zapadnięcia jezdni było pęknięcie przykanalika kanalizacji deszczowej, które powstało na złączu rury kamionkowej z rurą PVC.

Na dzień dzisiejszy ze względu na przeprowadzone prace naprawcze w głębokim wykopie (ok. 3 m) i trudności w dogęszczeniu gruntu miejsca po awarii pozostawiono wadliwe miejsce zabezpieczone płytami betonowymi, nie zagrażające bezpieczeństwu do obserwacji (skuteczność usunięcia awarii) oraz samoczynnego ustabilizowania się osiadania gruntu aby po tym okresie odtworzyć nawierzchnię jezdni z kostki granitowej.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Jęży Pernal
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a (dot. pisma L.dz. nr 4517)