


Temat: Fontanna na Placu Pokoju

Nadawca: Jerzy Pernal <j.ernal@um.lebork.pl>

Data: 23.06.2022, 12:49

Adresat:

(*) *Dawid*



Pan Zbigniew Rudyk - Radny Miasta Łęborka

Dzień dobry,

Odpowiadając na Pana pytania z dnia 10.06.2022 o funkcjonowanie fontanny na Placu Pokoju informuję:

1. Fontanna nie działała przez ostatnie dwa lata w związku z obostrzeniami obowiązującymi w trakcie epidemii COVID-19.
2. W miesiącu kwietniu tego roku ekipa techniczna MPWiK w Łęborku dokonała inspekcji instalacji hydraulicznych i elektrycznych fontanny. Stwierdzono całkowite wyeksploatowanie wielu elementów hydraulicznych urządzenia i konieczność wymiany całego układu pomp. W związku z tym, że główne elementy instalacji nie zostały wyprodukowane w Europie nie ma możliwości odtworzenia oryginalnego, zaprojektowanego, układu. Trzeba dokonać przebudowy i dostosować urządzenie do montażu dostępnych na rynku elementów.
3. Firma, która wybudowała fontannę i zajmowała się jej konserwacją w okresie gwarancyjnym zakończyła działalność kilka lat temu.
4. UM w Łęborku poprosił o opinię nt. możliwości i ceny prac koniecznych do uruchomienia fontanny firmę, która serwisuje fontanny w miastach aglomeracji trójmiejskiej. Po dwóch wizytach specjalisty w maju i na początku czerwca i ocenie stanu elementów fontanny firma ma złożyć ofertę uruchomienia fontanny. Po ostatniej rozmowie telefonicznej, przedstawiciel firmy obiecał przesłanie oferty do 23.06.2022. Po otrzymaniu oferty wraz z orientacyjnym kosztem jej uruchomienia zostanie podjęta decyzja o ewentualnym terminie uruchomienia fontanny.

Z poważaniem

Jerzy Pernal - z-ca burmistrza

(* ograniczenie jawności na podstawie art.1 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016)

Dawidowski