

RI.OBS-BRM.0003.578.2022.I

Pan
Włodzimierz Kłata
RADNY
Rady Miejskiej w Lęborku

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 06.12.2022 r. w sprawie nadal niesprawnej windy przy tunelu PKP od ul. Żeromskiego informuję, że dźwig został uruchomiony w terminie o którym pisaliśmy w naszej odpowiedzi z dnia 29.08.2022.

W dniu 04.10.2022 r. otrzymaliśmy informację od firmy serwisującej windę o kolejnej dewastacji polegającej na wyrwaniu uchwytu (barierki) w kabienie dźwigu. W między czasie dźwig został zgłoszony do przeprowadzenia badań okresowych prowadzonych przez Terenowy Dozór Techniczny. Datę przeglądu wyznaczono na dzień 12.10.2022. W dniu 11.10.2022 r. firma serwisująca ponownie zgłosiła kolejną dewastację urządzenia, której skutki spowodowały konieczność wyłączenia dźwigu z eksploatacji. Przegląd okresowy został odwołany. Uszkodzenie drzwi szybowy na poziomie -1 wymagały przeprowadzenia prac polegających na prostowaniu belki, wymianie rygla, suwaków drzwi szybowych (4 szt.), wymianie górnych rolek drzwi szybowych (4 szt.), wymianie krzywki drzwi wraz z regulacją dźwigu. Prace przy naprawie dźwigu trwały do 25.11.2022 r..

Dopóki Gmina Miasto Lębork nie uzyska zgody TDT dopuszczającej urządzenie do eksploatacji winda na dzień dzisiejszy nie może zostać uruchomiona. Termin na przeprowadzenie w/w badań został wyznaczony na dzień 11.01.2023 r.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysła

Otrzymują:
Adresat
Wydz. RI – a/a
SEM

